ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΡΝΟΥ

ΚΛ. 1:20

ΤΟΜΗ



ΟΨΗ



ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛ. 1:50

CHRISTOS PAPPOUS Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS PAPPOUS
Ημερομηνία: 2021.05.12 09:04:30 EEST



ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ PVC

ΚΛ. 1:25



ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ d	ΠΑΧΟΣ S	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ B	ΟΓΚΟΣ ΑΜΜΟΥ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ
(mm)	(mm)	(m)	(m3/m)
200	4,90	0,70	0,35
250	6,10	0,75	0,40
315	7,70	0,82	0,46
355	8,70	0,86	0,50
400	9,80	0,90	0,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Α.Μ. 324/2020

ΘΕΣΗ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ **3.1**

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

		ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ				
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. Απόφαση